

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年11月19日

発注番号		開札日	令和3年11月29日
工 事 名	R3住道停車場線舗装工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	設計書には区画線工が入っていませんが、無しでいいのですか？	設計書のとおり、区画線工は無しとし別途発注とします。	
2	交通整理員Bとなっていますが、大阪生駒線に接しているので、交通整理員Aが必要ではないのですか？	原則として、設計書のとおり交通整理員Bとします。ただし、警察等と協議の上、大阪生駒線に交通整理員を配置するとした場合は、設計変更の対象とします。	
3	施工時は基層開放は大丈夫ですか？その場合擦り付け及び撤去費用が発生すると思いますが。	原則として、施工時は中間層開放とします。また擦り付け及び撤去費用は、工種に含まれております。ただし、やむを得ない場合は、設計変更も含め協議とします。	