

## 質疑・回答書

令和6年1月17日

発注番号	50501023	開札日	令和6年1月26日
業務名	灰塚配水場（4500 m <sup>3</sup> 配水池）耐震補強工事		
質問番号	質疑事項	回答	
1	設計図（7/45）7. 専門技術者の選出で資格要件にあります「コンクリート防食技士」は入札業者（受注者）の社員の中に資格者が必要ということでしょうか。または資格を保持した技術者が防食被覆工法の全工程において常駐ということでしょうか。	元請けが望ましいと考えていますが、資格者が受注者の社員に居なかった場合は、施工計画書等の中で申請した下請け業者の中に資格者がおられたら結構です。 また、資格保持者は該当工事の施工計画、主要な施工段階の立会等全般にわたる管理が出来れば常駐でなくてもよろしいです。	
2	基礎杭耐震補強工事において地質ボーリング柱状図をご教示お願い致します。	添付資料を参照してください。	