

質疑・回答書

令和6年1月19日

発注番号	50501023	開札日	令和6年1月26日
業務名	灰塚配水場（4500 m ³ 配水池）耐震補強工事		
質問番号	質疑事項	回答	
1	工種区分、施工地域による補正、週休2日補正について御教授願います。	本工事は4週8休（週休2日）工事の対象外です。	
2	単価適用日を御教授願います。	令和5年12月の単価を採用しております。	
3	通常のPHC強化杭（φ600）中堀工法では、施工ヤードが狭い為、施工が出来ません。設計に採用した工法を御教授願います。	<ul style="list-style-type: none">・設計に採用した工法は、中堀先端根固め工法となります。・設計図において、壁面からの離隔距離は考慮していますが、杭施工上、必要であれば、杭配置の調整は可能です。	