

平成25年6月13日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市庁舎別館冷暖房設備改修工事

	質 問	回 答
1	特記仕様書(AC-01)空気調和設備に配管材料の項目がありますが管種表示がありません,御指示下さい。	配管の材質は下記とします。 冷温水 : 配管用炭素鋼管 (白) 冷却水 : 配管用炭素鋼管 (白) 補給水 : 塩ビライング 鋼管 (VA) 排水、ドレン : 配管用炭素鋼管 (白) ネジ 排温水 : 銅管 (L)
2		
3		
4		
5		

送 信 先	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 法務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2215・2216)