

## 門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件 名 令和5年度公共下水道島頭第1管渠築造工事（6）

	質 問	回 答
1	・曲線半径30R箇所が半管施工となっておりますが、目地開口長が規格外となります。管の規格変更について協議の対象となるかご教示願います。	変更事項は協議によります。
2	・推力緩衝材(FJリング等)が設計に計上されていません。推力緩衝材の採用について協議の対象となるかご教示願います。	変更事項は協議によります。
3	・設計書 P-114 ラフレソルーソ(作業料金)の単価について、夜間割増は考慮されているでしょうか。ご教示願います。	考慮しています。
4	・設計書 P-42、P-43 給水基本料金について、現場管理費・一般管理費対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	積算上、処分費等としています。
5	・設計書 P-48 給水料金について、単価の計算根拠をご教示願います。	基本料金0~10mを1トン単位に割り戻しています。
回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp	
	門真市環境水道部経営総務課 電話06(6903)3131	