

令和 6年 4月16日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市立五月田小学校既設埋設配管改修工事

	質 問	回 答
1	工事期間中に給水を生かす必要のある施設等がありますか。	敷地西の田んぼ、南西の畑、北東の池及び芝生は毎日給散水が必要。これらの断水を1日以内とするか、ポリエチレン管程度の仮設給水管をそれぞれに引くこと。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)