

質疑書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	上六万寺墓地擁壁改修整備工事
----	----------------

(質 問 事 項)	(回 答)
単価適用年月日は令和2年の何月ですか。	適用単価は令和2年8月になります。
経費工種は何になりますか。	工種区分は道路改良工事です。
施工地域・工事場所を考慮した補正は何になりますか。	施工地域区分は市街地(DID補正)(1)ー3です。
第5号 鉄筋挿入工 明細表 鉄筋挿入工の現場条件はⅠ・Ⅱ・Ⅲの三つのうちどれに当てはまりますか。	鉄筋挿入工の現場条件はクレーン等の搬入が困難なため、ボーリングマシン等の施工を予定しています。
第17・18号 自由勾配側溝 第20号 集水樹 明細表 自由勾配側溝及び集水樹のグレーチング蓋の規格は何になりますか。	T-14、ステンレス製、ボルト固定式細めグレーチングです。
第20号 集水樹 明細表 第16号 プレキャスト集水樹 単価表 集水樹は、二次製品か現場打ちのどちらになりますか。 現場打ちならば、単価表を教えてください。	プレキャストです。