

質疑書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	令和5年度大川浚渫工事
----	-------------

(質 問 事 項)	(回 答)
土砂運搬について 一般道のみ運搬と考えてよいですか。	お見込みの通りです。
敷鉄板賃料について 一枚当たりの敷鉄板の詳細をお教えてください。	22×1.524×3.048 になります。 (厚)×(辺)×(辺)
全長約一キロの間を敷鉄板を設置しながら0.8バックホウを歩いて行くと考えますが、夜間もそのまま放置できますか。	工事期間中(夜間)のバックホウ、敷鉄板については、安全に配慮した上で現場内に駐車及び設置継続で構いません。ただし、水位が上がるような大雨等が予想される場合には全て撤収してください。
河川内の土砂をそのまま運搬可能でしょうか。	可能であると考えています。