

< I 期工事 >

小梁リスト (1) 1/50 特記なき限り ・巾止筋 受け筋は、D10@1000とする。

符 号	B1		B2		B3			B4		B5		B6								
位 置	SX2, SX6端・中央		SX3, SX4, SX5端		SX5端	SX6端・中央		SX2端	中 央	SX3, SX4端		端 部	中 央	SX6端	SX7端・中央	端 部	中 央			
断 面																				
B × D	450 × 700		450 × 750		450 × 750			450 × 700		400 × 600		350 × 500								
上端筋	5-D22		6-D22		8-D22	5-D22		5-D22	5-D22	7-D22	7-D22	5-D22	5-D22	5-D22	3-D22	4-D19	4-D19			
下端筋	5-D22		5-D22		7-D22	5-D22		5-D22	6-D22	6-D22	5-D22	5-D22	3-D22	3-D22	3-D22	4-D19	6-D19			
スターラップ	□D10 @200		□D10 @150		□D10 @150			□D10 @150		□D10 @200		□D10 @200		□D10 @200		□D10 @100				
腹 筋	2-D10		2-D10		2-D10			2-D10		2-D10		2-D10		2-D10		2-D10				
備 考																				

< II 期工事 >

小梁リスト (2) 1/50 特記なき限り ・巾止筋 受け筋は、D10@1000とする。

符 号	B11		B12		B13			B14		B15			B16
位 置	端 部	中 央	端 部	中 央	WY5端	中 央	WY6端	端 部	中 央	WY5端	中 央	WY6端	全断面
断 面													
B x D	450 x 700		450 x 750		500 x 750			450 x 750		500 x 800			350 x 600
上端筋	6-D22	4-D22	7-D22	5-D22	8-D22	5-D22	5-D22	8-D22	5-D22	8-D22	5-D22	5-D22	4-D19
下端筋	4-D22	5-D22	5-D22	6-D22	7-D22	6-D22	5-D22	7-D22	6-D22	7-D22	6-D22	5-D22	4-D19
スターラップ	□φ10 @200		□φ10 @200		□φ10 @150			□φ10 @150		□φ10 @150			□φ10 @200
腹 筋	2-D10		2-D10		2-D10			2-D10		2-D10			2-D10
備 考													


< I 期・II 期工事 >

スラブリスト

符 号	版 厚	位 置	短辺方向	長辺方向	備 考
S1	150	上端筋	D10, D13@200	D10@200	伏図1～3階の特記なきスラブ符号はS1とする
		下端筋	D10, D13@200	D10@200	
S2	150	上端筋	D13@150	D10, D13@200	
		下端筋	D13@150	D10, D13@200	
S3	150	上端筋	D10, D13@200	D10@200	
		下端筋	D10@200	D10@200	
S4	150	上端筋	D13@200	D10@200	伏図R階の特記なきスラブ符号はS4とする
		下端筋	D13@200	D10@200	
S5	150	上端筋	D13@200	D10, D13@200	
		下端筋	D13@200	D10, D13@200	
S6	150	上端筋	D10, D13@200	D10, D13@200	
		下端筋	D10@200	D10@200	
CS1	160～110	上端筋	D10, D13@150	D10@150	
		下端筋	D10@150	D10@150	
CS2	180	上端筋	D13@100	D10@150	
		下端筋	D10, D13@200	D10@150	
CS3	150	上端筋	D13@150	D10@150	
		下端筋	D10@150	D10@150	
CS4	150	上端筋	D10, D13@200	D10@200	
		下端筋	D10@200	D10@200	

< I 期・II 期工事 >

片持梁リスト 1/50 特記なき限り ・巾止筋 受け筋は、D10@1000とする。

符 号	CG1		CB1	
位 置	基 礎		基 礎	
断 面				
B × D	500 × 900		300 × 300	
上端筋	8-D25		3-D16	
下端筋	7-D25		2-D16	
スターラップ	□D13 @150		□D10 @150	
腹 筋	2-D10		—	
備 考				

< I 期・II 期工事 >

間柱リスト 1/50

符 号	P1	3CW1・2CW1・1CW1
断 面		
B × D	350 × 400	300 × 180
主 筋	6-D19	4-D16
フープ	□D13 @100	□D13 @150
備 考	EW18壁付帯柱	

< I 期・II 期工事 >

壁リスト 1/50 特記なき限り ・巾止筋は、D10@1000とする。

符 号	W15	W18	W18A	EW18	EW18A	EW18B	KW20
壁 厚	150	180	180	180	180	180	200
断 面							
縦 筋	D13@300 (D)	D13@200 (D)	D10, D13@200 (D)	D13@200 (D)	D13@100 (D)	D13@200 (D)	D13@150 (D)
横 筋	D10@300 (D)	D10@200 (D)	D13@100 (D)	D10, D13@200 (D)	D10, D13@200 (D)	D13@100 (D)	D13@150 (D)
開口補強筋	縦 筋	1-D13	2-D13	2-D16	4-D16	2-D13	2-D16
	横 筋	1-D13	2-D13	2-D16	4-D16	2-D13	2-D16
	斜 筋	—	1-D13	1-D13	2-D16	1-D13	—
備 考	伏・軸組図の特記なき壁符号はW15とする						

