

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立服部保育所耐震補強工事
No	質疑事項	回 答	
1	D-24 屋根破風全面塗装になっていますが、仮設計画図に足場の配置図がありません。脚立足場と考えてよろしいでしょうか。	軒高が4450mmあるため脚立足場では安全に作業できないと判断しますので不可とし、高所作業車による塗装作業を行ってください。また、南側園庭においてはローリングタワー等による作業床を設け、安全を確保できる施工を行うものとしします。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp