

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成25年度北桜塚配水ブロック計装設備工事
No	質疑事項		回 答
1	圧力計・流量計機器の交換にあたっては、断水が必要と判断しますが、断水は可能でしょうか。また、交換は平日昼間作業も可能でしょうか。		発注図面1のとおり、バイパスを使用して工事するため、断水は伴いません。
2	北桜塚流入圧力計の機器仕様で電源仕様をDC24V仕様の機器選定させて頂いてもよろしいでしょうか。		測定レンジが0～0.7MPaであれば、電源仕様は問いません。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp