

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成26年度猪名川流域下水道原田処理場3系急速ろ過池施設築造工事
No	質疑事項	回 答	
1	第8,9号代価表残土処分費の内、尼崎沖埋立処分場(フェニックス)陸上残土について想定されている単位重量をご教示ください。	単位体積重量は1.8で積算しております。	
2	第8,9号代価表残土処分費の内、高速道路料金についてETC割引を適用されているでしょうか。ご教示ください。	ETC割引を適用しております。	
3	第8,9号代価表残土処分費の内、高速道路料金について往復利用を想定されているでしょうか。ご教示ください。	高速道路料金は往復分計上しております。	
4	第8,9号代価表残土処分費の内、ダンプトラック運転について想定されている高速道路利用による補正をお考えでしょうか。ご教示ください。	残土運搬は高速道路を利用するため制限速度による運搬状況を考慮した積算としております。	

質疑・回答書

告示番号		46	件 名	平成26年度猪名川流域下水道原田処理場3系急速ろ過池施設築造工事
No	質疑事項			回 答
5	第104号代価表二重管ストレーナ工法に土被り長0mとの記述がございますが、+3.0m盤からの削孔注入として土被り5.6mと考えられます。積算上の想定土被りを記述通り0mとすべきでしょうか。ご教示ください。			想定土被りを0mとして積算してください。 現場条件により協議対象とします。
6	第26号明細書(仮設鋼矢板)【Type-1】に、鋼矢板圧入機械の据付解体の項目がありません。これについては受注後の設計変更と考えて良いのでしょうか。ご教示ください。			協議対象とします。
7	第26号明細書(仮設鋼矢板)【Type-1】及び第27号明細書(仮設鋼矢板)【Type-2】のクレーン引抜工の施工時期はことなると考えられます。第1号内訳書運搬費に1回しか計上してありません。これについては受注後の設計変更と考えて良いのでしょうか。ご教示ください。			協議対象とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp