

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立千里体育館中央監視装置改修工事
No	質疑事項		回 答
1	図番E-04:システム構成ですが、サーバー1台、クライアント端末3台となっておりますが、サーバー兼クライアント端末1台、クライアント端末2台の構成でもよろしいでしょうか？同等機能で構築出来ます。		仕様書通りとします。
2	図番E-04:システム構成一覧内の各機器の仕様ですが、記載されている仕様より上位スペックであれば、仕様が変わっても問題ないでしょうか？ ※プリンタ:インクジェット→レーザープリンタ 端末との通信幹線:通信速度4800bps→100Mbps		仕様書スペックより上位機種であれば問題ありません。
3	図番E-06:ポイント(2)内の温度ポイントにて”白金温度計Pt100Ω、湿度計測は4～20mAでよろしいでしょうか？		質疑内容通り 温度計測 Pt 100Ω 湿度 DC 4～20mAです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp