

質疑・回答書

| 告示番号 | 99 | 件 名 | 豊中市立第十六中学校校舎耐震補強工事 |
|------|--|-----|---|
| No | 質疑事項 | | 回 答 |
| 1 | A-28 仮設計画図にクレーン車の記載がありますが大きさ・吊荷重の記載がありません。重機と鋼材が搬入可能な大きさと考えてよろしいでしょうか。 | | A-28仮設計画図(参考)に記載しているクレーン車は、25tonラフタークレーン(W*L=6.6m*2.3m)、吊り荷重0.98tonを想定しており、重機と鋼材の搬入は可能であると考えています。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp