

質疑・回答書

告示番号		28	件 名	平成27年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	既設No.3最初沈殿池汚泥かき寄せ機(横槽)のメーカー名、型式、製造番号をご教示ください。			メーカー名 三菱化工機株式会社 型式 フライト付ダブルチェーンコンベヤー 製造番号 不明
2	既設No.1最終沈殿池汚泥かき寄せ機(前槽)、(横槽)、(後槽)のメーカー名、型式、製造番号をご教示ください。			メーカー名 三菱化工機株式会社 型式 フライト付ダブルチェーンコンベヤー 製造番号 不明
3	既設No.1、No.2余剰汚泥ポンプのメーカー名、型式、製造番号をご教示ください。			メーカー名 住友重機械工業株式会社 型式 KS-C 製造番号 CF081-109、CF081-110
4	既設No.1、No.2余剰汚泥ポンプ用電動仕切弁のメーカー名、型式、製造番号をご教示ください。			メーカー名 株式会社クボタ 型式 SJR-75 製造番号 22-2120A1、22-2120A2

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成27年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
5	既設No.1最終沈殿池汚泥引抜テレスコープ弁のメーカー名、型式、製造番号をご教示ください。	メーカー名 三菱化工機株式会社 型式 テレスコピックバルブ 製造番号 不明	
6	今回の更新工事に当たり槽内のし渣の浚渫 及び 処分は、維持管理業者殿で行っていただくこと(本工事外)でよろしいでしょうか。	本工事に含んでおり、受注者にてお願いします。	
7	今回の更新工事に当たり槽内は、汚水の流入は無くドライの状態で施工出来るものとしてよろしいでしょうか。	汚水の流入はないと考えますが、漏水等ある場合は受注者にて対応願います。	
8	今回の更新工事に伴い槽内の防水防蝕工事はありますか。ある場合、施工箇所 及び 防水防蝕の仕様をご教示ください。	No.3初沈横槽用覆蓋受枠の躯体はつりによる防食塗膜の補修は、C種にて施工して下さい。 No.1汚泥引抜テレスコープ弁受枠の躯体はつりによる補修は、耐硫酸モルタルにて施工して下さい。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		28	件 名	平成27年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項			回 答
9	既存制御盤、中央監視装置の納入業者をご教示ください。			メタウォーター株式会社です。
10	場内の現場事務所設置場所は、無償借用でよろしいでしょうか。また、仮設水道、電気 及び 場内トイレは 無償借用でよろしいでしょうか。			受注後の協議によりますが、現場事務所設置場所については、無償借用します。仮設水道、電気は受注者にて用意してください。 また、トイレについては清潔に使用し、清掃を行う場合のみ無償で借用します。
11	機器の据付用重機、及び 搬入用の車両は据付場所の近くに寄れるものとしてよろしいでしょうか。			工事場所は屋内になりますので、重機、搬入車両を直近まで寄せるのは不可能です。 詳細は、現地調査によります。
12	監理技術者を工場製作期間と現場工事期間の2名に分けて配置してもよろしいでしょうか。			「豊中市発注工事における技術者の配置等について ver.4 」によります。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp