

質疑・回答書

告示番号		告示第28号	件 名	平成27年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	発注図:E-5 盤記号LCB-QC11(No.1終沈汚泥掻寄機)において、警報表示に「チェーン異常」の項目がありますが、今回の更新にて電気の改造が必要でしょうか。ご教示願います。			電気の改造は必要ありません。
2	特記仕様書:P.21 及び発注図M-6 余剰汚泥ポンプの型式において、特記仕様書は「横置型」と記載されていますが、発注図上は「オーバーヘッド型」となっております。特記仕様書記載の「横置型」と考えますがよろしいでしょうか。ご教示願います。			既設は横置型ですが、機器の設置場所、性能等考慮の上、適切に機器の仕様を決定してください。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp