

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立服部老人デイサービスセンターエレベーター更新工事
No	質疑事項		回 答
1	アスベスト 既設昇降路機器及びELV機械室等にアスベストが含入されていた場合、その調査、アスベスト封じ込め・除去作業は別途工事と考えてよろしいでしょうか。		既設昇降路内及び機械室はアスベストの含有はありません。ただしアスベストが確認された場合は別途工事になります。
2	工事時間 本工事を施工するに当たり、夜間工事は無いものと考えてよろしいでしょうか。		よろしいです。
3	現場事務所及びトイレ等は既設建物内を利用させて頂けると考えてよろしいでしょうか。		現場事務所の設置は本工事に含んでおりません。 館内2階、3階のトイレを利用してください。ただし、利用の際は養生と清掃を行ってください。
4	機械室床へ調速機用ロープ穴を新しく開けることは問題無いと考えてよろしいでしょうか。		構造検討書を提出し監督職員と協議をおこない配筋位置を調査のうえで判断いたします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立服部老人デイサービスセンターエレベーター更新工事
No	質疑事項		回 答
5	機械室床反力R1、R2 機械室床反力R1、R2図面内に明記されている数値と異なった場合、建築物の構造計算は不要と考えてよろしいでしょうか		機械室にかかる荷重が増加する場合は再検討のうえ提出をお願いします。
6	機械室床へ調速機用ロープ穴を新しく開けることは問題無いと考えてよろしいでしょうか。		構造検討書を提出し監督職員と協議をおこない配筋位置を調査のうえで判断いたします。
7	無償保守期間は3ヶ月でよろしいでしょうか。		よろしいです。
8	工場検査は実施致しますか。		工場立会い検査を実施する予定はありません。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立服部老人デイサービスセンターエレベーター更新工事
No	質疑事項		回 答
9	電気工事区分の詳細をお教えいただけますでしょうか		すべて本工事に含まれます。
10	建築工事区分の詳細をお教えいただけますでしょうか		すべて本工事に含まれます。
11	現在、現場はどのようになっていますでしょうか。		現在、施設運営中ですが、工事期間中は休館を予定しております。 ただし、同建物内の図書館は工事期間中も開館しております。
12	同現場で本工事以外の他工事も並行して行われておりますでしょうか		本年度、駐車場のアスファルト化工事を予定しております。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp