

質疑・回答書

告示番号		件 名	緑地北側線(新石橋)改修工事
No	質疑事項		回 答
1	代価表第27号 建設汚泥の処分先をご教示ください。		(有)丸新 大阪市西成区津守3-142 (参考)
2	明細書第2号において油圧式杭圧入機据付・解体を1回計上していますが 施工条件を考えると複数回必要になると思われますが設計変更の対象となるのでしょうか。ご教示ください。		協議により設計変更の対象となります。
3	明細書第2号において鋼矢板圧入作業は時間的制約を著しく受ける場合に該当すると思われますが設計変更の対象となるのでしょうか。ご教示ください。		作業時間は22時から翌日6時までを想定していますので、時間的制約を著しく受ける場合には該当しないと考えています。 但し、現場状況等により上記により難しい場合は、協議により設計変更の対象となります。
4			

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp