

## 質疑・回答書

告示番号	4号	件名	市立豊中病院非常用発電設備更新工事
No	質疑事項	回	答
1	仮設発電設備の設置場所につきましては明確な記載がございません。積算に当り暫定的にでもご指定戴けないでしょうか。		別紙「仮設発電機設置位置図」参照 仮設発電機周辺に仮囲いを設置して下さい。
2	仮設発電設備の警報につきましては現地以外に防災センターへの出力も必要と考えます。既設発電設備の警報線へ仮接続すると考えてよろしいでしょうか。		よろしいです。
3	仮設発電設備対応期間における主燃料タンクの燃料は、A重油から軽油へ入れ替えるものと考えてよろしいでしょうか。また仮設の燃料配管系統は、2基の小出槽へ1系統ずつと考えてよろしいでしょうか。		A重油とします。
4	燃料配管工事積算の為当該経路の断面図を、また重量機器搬出入経路確認の為Y1通りドライエリアの断面図を戴けないでしょうか。若しくは現地調査をさせて戴けないでしょうか。		ドライエリアの断面図はございません。 搬入ルート図面を参考図として添付しますので、そちらを参考にしてください。 入札手続き上、現地調査はできませんので、図面にてご判断ください。