

質疑・回答書

告示番号		第17号	件 名	平成28年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	輸送費について、輸送起点又は輸送距離をご教示ください。			輸送距離は20km以内としております。
2	撤去機器の重量をご教示下さい。			No.4,8初沈汚泥掻寄機(横槽):約3.90t No.8初沈汚泥掻寄機(上槽):約14.60t No.8初沈汚泥掻寄機(下槽):約17.50t No.8初沈スカムスキマ(上槽):約1.65t No.8初沈スカムスキマ(下槽):約1.50t 覆蓋等:約計10t
3	発生物件の評価額について、有価物の重量をご教示ください。			有価物の合計重量は47.3tです。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp