

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市第344号	件 名	豊中市立豊島小学校体育館屋根改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	大屋根の塩ビシート防水(SI-F2)について、断熱材(ポリエチレンパネル)の厚みを教えてください。	JIS A 9511(発泡プラスチック保温材)により、A種ポリエチレンフォーム保温材の密度及び熱伝導率の規格に適合するものとし、厚みは20mmとします。	
2	図面(A-07)の改修仕様①②に樹脂モルタル下地処理が記載されていますが、参考明細に載っていないので追記で良いでしょうか。	樹脂モルタル下地処理は無いものとします。但し、ケレン、清掃を行ない良好な接着面を確保することとします。	
3	参考明細の大屋根について、既存防水層撤去後に、高圧水洗浄とありますが、漏水の可能性がありますので対処の方法を教えてください。	シルバークール版接続部及び端部については(図面番号A-10図 a-詳細図・b-詳細図)シール等既設部分は残すことから高圧洗浄にあつては、仮設の養生を行うものとします。なお、接続部及び端部周囲はケレン清掃程度とし、PC版のその他部位については、高圧水洗浄とします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp