

質疑・回答書

告示番号		第44号	件 名	平成28年度小曾根第1ポンプ場No. 1雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	特記仕様書p12 8. 試験・検査 「本ポンプの検査は、自社工場にて製作、組立完了後性能試験を行う」とありますが、これは契約元請会社は自社の製作工場を持っていることが条件になっているのでしょうか。			その通りです。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp