

質疑・回答書

告示番号	件 名	原田元町3丁目児童遊園外施設撤去工事
No	質疑事項	回 答
1	代価表31号 門扉設置工 の設計上採用されている門扉のメーカー名及び商品名をお教えてください。	朝日スチール工業株式会社の朝日PCフェンス(鋼材類は溶融亜鉛メッキ仕上げ)両開き門扉H1500×W2000を採用しています。
2	代価表95号 伐採木(幹)の換算比重をお教えてください。	換算比重は0.5t/m ³ です。
3	代価表96号 伐採木(根)の換算比重をお教えてください。	換算比重は0.5t/m ³ です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp