

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市共同利用施設上津島センター耐震補強工事
No	質疑事項	回 答	
1	A13 立面図及び内容一覧表に足場組立範囲外を塗装他改修と記載されていますが、工事範囲を図示によりご指示願います。	『図面番号A-13 改修前・改修後 立面図 断面図』に記載されている(1. 既設モルタル面下地処理の上可とう改修塗材Eの上水性アクリルシリコン系塗材上塗 吹付)、及び(15.タイル 洗浄)範囲は別添のとおりとし、(15.タイル 洗浄)は脚立足場程度にて行うものとします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp