

質疑・回答書

告示番号	020301010010020170106	件名	豊中市立とねやまこども園駐車場整備工事
No	質疑事項		回答
1	図面No.9-7 カーポート図面の工事範囲は 硬質樹脂 波板貼替及び塗装のみですか		図面No.9-7のカーポートの工事内容は、軽量鉄骨造平家建の本体の全面撤去を行うものである。基礎については、基礎天端より200を撤去し、残りは存置するものである。それに伴う撤去部分のアスファルト舗装の復旧は本工事に含む。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp