

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第49号	件 名	平成29年度庄内温水プール跡地整備工事(建築)
No	質疑事項	回 答	
1	クラブハウス棟に関してスリーブ箱抜きが建築工事となっています、位置、数量、形状(径)をご指示ください。	スリーブ・箱抜き・開口補強筋は別途電気及び機械工事としますが、現場で十分に協議の上、施工してください。	
2	クラブハウス棟に関して150角磁器質タイルの品種指定がありませんがリクシル ニューイナフロア150角程度としてよろしいでしょうかご指示ください。	ご質問のとおりです。	
3	クラブハウス棟 アコーディオンカーテン取付部の両袖壁は木製(集成材)D160、t25、h2500、OS仕上程度と考えてよろしいでしょうかご指示ください。	壁仕上材(化粧無石綿セメントけい酸カルシウム板)と同じとしてください。	
4	クラブハウス棟 軽量鋼製建具詳細(1)、(2)では沓摺がSUSコ型W35のように見えますが建具図ではSUSへの字となっています、詳細図、建具図のどちらを正とすればよろしいでしょうかご指示ください。	1A-41図のとおり、建具表が正です。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第49号	件名	平成29年度庄内温水プール跡地整備工事(建築)
No	質疑事項		回答
5	テニスコートネットポールの設置がありますが、ネットは別途と考えてよろしいでしょうかご指示ください。		ご質問のとおりです。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp