

質疑・回答書

告示番号		件名	平成29年度庄内下水処理場消毒設備実施設計業務委託
No	質疑事項		回答
	<p>一般仕様書6ページ(4)の(二)に「工事設計書(金入り)」と記載がありますが、本業務についても金入りの工事設計書の作成が必要になりますでしょうか。</p>		<p>一般仕様書に記載のとおり必要です。</p>
	<p>換気ファンは、建築設備としての設計が必要でしょうか。 プラント機械と一括でよろしいでしょうか。 (特記、数量、設計書の取りまとめ確認)</p>		<p>工事発注はプラント機械一括となりますが、建築機械設備として設計してください。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp