

## 質疑・回答書

告示番号	上下水道局告示第31号	件 名	平成30年度小曾根第1ポンプ場耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
1	A45・46に石綿含有吹付材撤去工事(レベル1)の仕様書がありますが施工箇所が空白です。ないものと考えてよろしいでしょうか。		・レベル1対応となる石綿含有吹付材はありません。レベル3対応の石綿含有建材が今回工事の対象です。
2	A32 外壁塗装範囲は、剥離補修範囲及びモルタル塗替え範囲のみと考えてよろしいでしょうか。		・A-32の通り、外壁塗装範囲は、剥離補修範囲及びモルタル塗替え範囲のみですが、クラック、タイル浮き、吹付仕上げ剥離等の補修数量は、現場にて施工数量調査後によるものとします。
3	A-3仮設計画図に交通誘導員の記載がありませんが、不要と考えてよろしいでしょうか。		・ガードマンは不要と考えていますが、工事用車両の当該ポンプ場への出入り際には、周囲の安全に十分注意して下さい。
4	A-33防潮板の同等品メーカー名、品番をご指示願います。		以下のとおりです。 ・同等品メーカー：日本ピット ・品番：脱着式防水板

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp