

質疑・回答書

告示番号	第37号	件 名	平成30年度庄内下水処理場2系No.1雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	No.1雨水ポンプは、本工事請負の範囲において、流量UP(410m ³ /分)を必須とし、改造後の機器仕様を満足できる改造や取替にて対応することで宜しいでしょうか？		仕様書の通りとします。
2	現場着手予定日は平成30年11月1日(木)となっていますが、工期内の工事完了をできるように現場着手日を検討しても宜しいでしょうか？		可とします。 ただし設備影響を伴う施工は比較的降雨の少ない時期(11～5月)に行うものとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp