

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成30年度柿ノ木受配水場ポンプ整備工事
No	質疑事項		回 答
1	柿ノ木受水場 No.2送水ポンプと 柿ノ木配水場 No.3又はNo.4配水ポンプの 同時施工は可能でしょうか		柿ノ木受水場 No.2送水ポンプと 柿ノ木配水場 No.3又はNo.4配水ポンプ同時施工は可能です。 柿ノ木配水場 No.3とNo.4配水ポンプの同時施工は不可能です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp