

質疑・回答書

告示番号	件 名	平成30年度猪名川流域下水道原田処理場監視カメラ設備整備工事
No	質疑事項	回 答
1	脱水機棟-管理棟・3系入り口-西門鋼管柱・2系最初沈殿池-2系最終沈殿池の光メディアコンバーターは既設とつながりますが既設のメーカー品番を教えてくださいませんか？	左記の箇所は既設ではなく将来施工予定の範囲です。 左記で“既設”と言われている箇所が、今回工事の範囲となります。
2	今回の工事にてカメラが21台となると思います。既存のPCで(3系A-O水処理施設・汚泥処理棟)今回、設置の3台の画像を映すのでしょうか？また新設3台のPCで既設画像を見れるように設定するのでしょうか？また既存のカメラのIPアドレスは開示していただけるのでしょうか。	今回工事で施工するカメラは、正門2台、3系入口1台、合計3台です。 今回工事は、新たに閉鎖ネットワークの構築から行うもので、 系統的に既設設備に接続する箇所は有りません。
3	既存のPCで(3系A-O水処理施設・汚泥処理棟)の画像処理ソフトは何を使用しているのでしょうか。	既設のものには接続しません。
4	今回の工事にて現場の確認は可能でしょうか。	原則、設計図書により積算をしていただいておりますが、現場確認は認めておりませんが、本案件に関しては現場確認を可能とします。 現場確認を希望される場合は、事前にご連絡ください。 Tel : 06-6841-1100 担当:佐野