

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第67号	件 名	令和2年度猪名川流域下水道原田処理場3系ガスプラント設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	既設脱硫設備の基礎撤去範囲について、土間コンクリート面より上と考えてよいでしょうか。	図面対象範囲のとおりです。 側溝箇所の撤去・撤去に伴う補修を含みます。	
2	アスベスト撤去について、配管、タンクフランジ部パッキン、バルブ、脱水機架台の屋根スレートの箇所数、容量をご教示願います。	580箇所になります。 スレート屋根面積は34㎡になります。	
3	図面M-6、M-8(F-F断面、G-G断面)に記載の配管ラック(今回)の基礎について、既存のスラブ等がなければ屋外基礎を構築する必要があると考えます。 この場合、受注後協議対象と考えてよいでしょうか。	受注後協議によります。	