

## 質疑・回答書

告示番号		件 名	(仮称)郷土資料館内装改修工事
No	質疑事項		回 答
1	A-08、09に石綿含有建材の記載がありますが、その他は事前調査で石綿含有無しと考えてよろしいでしょうか。		バリアフリートイレ内の壁、床、エレベータホールの壁、エレベータ三方枠モルタル、床モルタル及び1階エントランスホール天井材には石綿含有しないものとします。
2	A25 既設エレベーターのメーカーを教えてください。		東芝エレベータ株式会社です。
3	A20～25電気設備工事は別途と考えてよろしいでしょうか。		電気設備工事は別途とします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp