

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第26号	件 名	令和5年度下水道築造工事(庄内幸町5丁目)
No	質疑事項		回 答
1	<p>「代価表(第137号)小型マンホール工小型マンホール工(塩化ビニル製)[材工共]径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm」において「起点及び中間形式」もしくは「底部会合形式」のどちらで計上されていますかご教示願います。</p>		<p>「起点及び中間形式」で積算しております。</p>
2	<p>「代価表(第140号)」再生土(ほぐし) 残土持込 工場引渡 4t車 田中資材(株) L=15.6kmは、当会社での良質土4tと読み替えても問題ないでしょうか、ご教示願います。</p>		<p>ご質問のとおりです。</p>