

質 疑 ・ 回 答 書

令和 2年 9月 9日

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

送付 担 当 者

電 話 番 号

件 名 R2金剛加圧ポンプ場No.4加圧ポンプ分解修繕工事

	質 疑 事 項	回 答
1	【特記仕様書1P 5. 取替部品 ②外ねじ式ソフトシール弁】 指定製造会社の弁棒の材質が異なるため、SUS304からSUS403へ変更して宜しいでしょうか。	弁棒の材質をSUS304からSUS403へ変更可能です。
2	【特記仕様書2P 6. 工事内容 ※工場及び現地での性能試験成績書を提出】 ポンプ及び電動機の工場整備後の提出書類はメーカー規格に準拠した検査を実施し、整備報告書提出すると考えて宜しいでしょうか。また、組合せ試験は現場据付後実施すると考えて宜しいでしょうか。	メーカー規格に準拠した検査を実施し、整備報告書の提出でも可とします。また、組合せ試験は現場据付後に実施します。
3	【図番2・3 150A 3FT字管】 本工事の配管更新箇所は図番3のみとし、ポンプ吸込管(90° エルボ管)は対象外と考えて宜しいでしょうか。	配管更新箇所は図番3の150A 3FT字管のみで、ポンプ吸込管(90° エルボ管)は対象外です。
4	【図番3 150A 3FT字管】 150A 3FT字管(現合管)は事前に現場で寸法測定の上、現場溶接ではなく工場製作し、出荷で宜しいでしょうか。	施工に問題が無ければ、工場製作品でも可とします。
5		
6		