

質疑回答事項通知書

業者各位

平成28年5月27日～平成28年5月31日入札執行の予定である
「羽曳野市立中学校エアコン設置実施設計委託業務」の
仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	本業務の建築設計はエアコン改修部の天井改修、室外機の基礎設置と考えてよろしいでしょうか。	質疑事項の項目以外に仕様書Ⅰ. 8. 設計業務の要求水準に記載している内容を含みます。
2	選定機器は全校同じシステムと考えてよろしいでしょうか。	仕様書Ⅰ. 7設計業務の基本方針に記載のとおり、各校共条件が違うので、各校ごとに機器選定をして下さい。
3	エアコンの更新工事は発生しますか。	更新工事は発生します。
4	CAD図面は貸与いただけますか。	実施設計を依頼する中学校全てのCAD図面は在りませんが、在るものについては貸与致します。