

平成31年4月24日

門真市上下水道局発注の入札に係る質問・回答書

件 名 公共下水道第3工事

	質 問	回 答
1	M2発進立坑部分で覆工板は必要ですか。	不要と考えています。
2	図面番号19で鋼矢板Ⅲ型の長さが7.5mと8.5mがありますがどちらででしょうか。	8.5mです。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市上下水道局経営総務課
	電話06(6903)3131