

門真市上下水道局発注の入札に係る質問・回答書

件 名 公共下水道第2工事

	質 問	回 答
1	下水道用設計標準歩掛りではD-409-1推進工、D-410-1コア抜き工の発動発電機は60kVAとなっていますが、設計で採用している推進機の機種、又は規格をご教示ください。	特記仕様書に記載の条件を満たす推進機を使用して下さい。
2	第4号代価表の推進工機械器具損料で油圧ホース・キャブタイヤケーブル等の記載がありませんが、変更協議対象と考えてよろしいでしょうか、ご教示ください。	変更事項は協議によります。
3	第8号代価表のコア抜き工の「ピット」の単価の出典先をご教示ください。	お答えできません。
4	水は積算基準書上、「処分費等」の扱いですが処分費等の金額に含めるのでしょうか。	そのとおりです。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市上下水道局経営総務課
	電話06(6903)3131