

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第17号	件 名	平成28年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>今回撤去する機器・No.4,8初沈蓋横槽用・防食工事範囲内の覆蓋・越流堰の重量をご教授下さい。</p>		<p>No.4,8初沈汚泥掻寄機 (横槽):約3.90t                      No.8初沈汚泥掻寄機 (上槽):約14.60t                      No.8初沈汚泥掻寄機 (下槽):約17.50t                      No.8初沈スカムスキマ (上槽):約1.65t                      No.8初沈スカムスキマ (下槽):約1.50t                      覆蓋等 :約計10t</p>
2	<p>特記仕様書(機械・電気編)のP.24 12.(1)土木、建築工事との区分で防食塗膜補修は本工事となっておりますが、補修箇所の既設防食材質をご教授願います。</p>		<p>No.4池の防食は、C種防食被覆です。詳細については受注後の協議によります。                      No.8池の防食は、新設です。</p>
3	<p>図面 M-9/M-19 No.7最初沈殿池の受枠(SUS)(今回)となっておりますが、今回の施工範囲でしょうか。施工範囲の場合は防食範囲にも影響してきますが、どの様にお考えでしょうか。</p>		<p>図面 M-9/M-19 No.7最初沈殿池の受枠(SUS)は、施工範囲外とします。</p>
4			