

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第63号	件名	平成28年度下水道築造工事(原田中央幹線・その3)
No	質疑事項	回答	
1	電力量料金に関し、燃料調整費および再生可能エネルギー発電促進賦課金の計上は見込まれていますか。ご教示願います。	見込んでいません。	
2	設計書-内訳書(第4号)に関し、発注時に見込まれています電力量の合計値(kw・月)をご教示願います。	設備容量=169KWとしています。	
3	設計書-内訳書(第4号)に関し、仮設電力(基本料金)は力率割引を考慮されていますか。ご教示願います。	考慮していません。	
4	設計書-明細書(第96号)に関し、グラフ積算にて計上されていますか。もしグラフ積算の場合、設備容量(kw)と期間についてご教示願います。	最大契約電力=169KWとしています。 期間については25ヵ月と想定しています。	

5	<p>第2号明細書-急曲線補助工法(材工費)  第80号明細書-中床板 φ 1200用 後付式  第290号代価表-人孔調整部材(調整高25~50mm)  第82号明細書-落差マンホール工、落差マンホール 材料費  第295号代価表-人孔調整部材(調整高20~25mm)  第337号代価表-機械設備撤去工  第87号明細書-電気設備撤去工  以上の項目は見積による計上と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>機械及び電気設備撤去工については、平成27年度下水道用設計標準歩掛表に基づいて積算しています。その他の項目については、見積によります。</p>
6	<p>スクラップ費は、諸経費対象外と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>対象として積算してください。</p>
7	<p>第81号明細書および第348号代価表について、「鉄くず」に運搬費 L=10km 10tが計上されています。しかし、その他の明細書並びに代価表の「鉄くず」には運搬費は計上されておられません。計上事由についてご教示願います。</p>	<p>設備工事費については直接工事費にて計上しています。その他の土木工事については、共通仮設費(率分)または、共通仮設費(運搬費)として計上しています。</p>
8	<p>第117号代価表について、記載の滑材並びに高濃度泥水の数量は日進当りと思われます。1m当りの金額欄は、計÷日進量で計上と考えればよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>日進量で割らずに、設計書のとおり、積算願います。</p>