

質疑・回答書

告示番号	市立豊中病院告示第3号	件 名	市立豊中病院手術室空調設備改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	冷媒フロン回収・処分費の算出に既設ビルマルチエアコンのメーカー及び型番が必要ですが、M-08機械設備機器表(3)に既設ビルマルチエアコンのメーカー及び型番の記載がありません。ご指示下さい。	MACPは三菱電機製、ACPIは松下電工製です。型番は不明です。	
2	M-07機械設備機器表(2)にファンフィルターユニットのオーバーホールを行うと記載がありますが、既設ファンフィルターユニットのメーカー及び型番の記載がありません。ご指示下さい。	アイソテック製、型番ありません。	
3	M-06機械設備機器表(1)にMDF交換(オーバーホール)(送風機15台、モーター発停ユニット15台、電装部品15台)と記載がありますが、対象機器の型番が不明です。型番により部品が異なる為、型番をご指示下さい。	アイソテック製、型番ありません。	
4	M-06機械設備機器表(1)に記載されている天井パネル、壁パネルの既設のメーカー及び型番をご指示下さい。	アイソテック製、型番ありません。	
5	工事費内訳書説明_落札候補者用の内訳項目の電気設備工事の中に(10)拡声設備工事、(11)自動火災報知設備工事と記載がありますが、該当する図面がありません。詳細をご指示下さい。	E-05図の天井伏せ図に、機器の更新図があります。	