

## 質疑・回答書

告示番号	市立豊中病院告示第9号	件 名	市立豊中病院空調設備改修工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>           函番E-06 インバーター盤からケーブルラック間のケーブルEM-CET150sq E38sq並びにEM-CET60sq E38sqは、既設配線の再使用ですか。            また、新設ケーブルの場合はケーブルラック上で、既設配線と接続してよいのでしょうか。            回答願います。         </p>		<p>           既設ケーブルがフィルタ収納箱に入り、2次側の送りで新設ケーブルができることとなります。            ケーブルラック上では配線接続しないでください。         </p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp