

質疑・回答書

告示番号		件 名	二ノ切公園広場再整備工事
No	質疑事項	回 答	
1	代価表第38号アルミ製見切り材について、御市独自歩掛と思われるのでご教示下さい。	10m当たり普通作業員0.2人を採用しています。	