

質疑・回答書

告示番号	件 名	千里橋斜路橋外改修工事
No	質疑事項	回 答
1	設計書 代価表(第31・33号) 環境による補正係数と極小面積補正係数を教えて下さい	現場環境条件による補正は主要道路上・鉄道上であり、環境係数は1.2で積算しています。極小面積補正は無しです。
2	設計書 代価表(第36号) 養生設備損料の積算元資料か単価をご教授下さい	養生設備損料の積算は『橋梁架設工事の積算(令和3年度版)P4-156』で、単価は1m2当り160円/月で積算しています。
3	設計書 代価表(第46号) セメントはポルトランドセメント普通25kg入り袋物でよろしいでしょうか	セメントは高炉B種の25kg袋入とし、モルタル配合1:3(建設物価R04.04 P103)で積算しています。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp