

質疑・回答書

告示番号	第 366 号	件 名	市営小曾根住宅1棟外2棟外装改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	図7/24の仮設計画図ですが、外壁改修時の仮囲い範囲の線が解りづらいのですが児童遊園内のみと考えてよろしいでしょうか。他の範囲があればご指示ください。	図面番号7 配置図兼仮設計画図(参考図)の仮囲い範囲は資材置き場として利用を想定している児童遊園内のみになります。こちらは参考図ですので、受注者の責において安全な計画の上、設置するものとします。	
2	図21/24の多目的広場PC丸太擬木ベンチのメーカー名・品名ご指示願います。	図面番号21 多目的広場・児童遊園 外構図のPC丸太擬木ベンチは(株)ナベシマ 丸太ベンチ2C号又は同等品以上とします。	
3	図4/24石綿含有仕上げ塗材の除去工事の養生範囲や作業中の住民様の導線はどのように考えればよろしいでしょうか。具体的にご指示願います。	石綿含有仕上げ塗材の除去工事中の住民の導線については常時通行できるようにするものとし、施工上やむを得ない場合は監督職員との協議によるものとします。養生範囲については上記を満たすよう受注者にて検討するものとします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp