

質疑・回答書

告示番号	第10号	件 名	令和4年度水道配水管敷設工事(No.605長興寺北3丁目外)
No	質疑事項		回 答
1	管工事撤去工区・明細書第25号の2 144号単価表・足場工・足場防護工の積算内容がわかりませんので教えてください		足場工の積算内容については、足場面積19.9㎡・足場使用日数5日として、令和4年度版国土交通省土木工事標準積算基準書(河川・道路編)Ⅳ-7-⑰-3における「吊足場」で積算しております。 足場防護工の積算内容については、足場面積19.9㎡・防護工(ネット)供用月数0.2月として令和4年度版国土交通省土木工事標準積算基準書(河川・道路編)Ⅳ-7-③-30における「ネット防護工」で積算しております。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp