

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第4号	件 名	令和4年度水道配水管敷設工事(NO.604岡町北3丁目外)
No	質疑事項		回 答
1	第21、22、24号単価表「アルミ矢板引抜工(両側分) 夜間」について、トラッククレーン賃料は深夜割増が必要でしょうか。		トラッククレーン賃料は深夜割増は不要です。
2	第274号単価表「透水性アスファルト舗装 1.4m未満 30mm 透水性自然色(13)」とありますが、仕上り厚40mmと設計書の規格に記載があります。30mmか40mmどちらの規格でしょうか。		1層当たり平均仕上がり厚40mmの規格です。
3	第388号単価表「レジンコンクリート弁室据付工」について、ボックスカルバートは材料費0円計上でしょうか。材料費を計上する場合は、規格を教えてください。		ボックスカルバートは材料費0円計上です。
4	第489、490号単価表「運搬費 片道」について、運搬する機械名と排ガス対策基準を教えてください。		運搬する機械については単価表第330号、第441号をご参照ください。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第4号	件 名	令和4年度水道配水管敷設工事(NO.604岡町北3丁目外)
No	質疑事項		回 答
5	支給品「フランジ短管 φ250×0.30m(形式1)」の単価を教えてください。		支給品「フランジ短管 φ250×0.30m(形式1)」の単価は47,432円です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp