

質疑・回答書

| 告示番号 | | 件 名 | 豊中市立豊島温水プール給湯設備改修工事 |
|------|--|---|---------------------|
| No | 質疑事項 | 回 答 | |
| 1 | <p>図面NO.P-8 煙導工事について、使用材はSUS製又は鉄製であるのか又、板厚は何mmとなるのか、測定口等は必要になるのか御教示ください。</p> | <p>使用材はSUS304です。 板厚は0.8mm以上です。 測定口は各1か所 Φ100mm以上です。</p> | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp