質 問 ・ 回 答 書

平成 28 年 12 月 14 日

所在地

商号又は名称

代表者氏名

担当者氏名

電話

FAX

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

工 事 名 下水道管渠耐震化工事第2工区

質 問 事 項	回 答
①単価適用年月日について	①単価適用年月日は平成28年10月1日です。
単価適用年月日は平成28年9月1日でよろしい	
でしょうか。	
②経費計算条件について	②経費計算の工種は下水道（2）の市街地です。
工種は下水道（2）でよろしいでしょうか。	
施工地域は市街地でよろしいでしょうか。	
③安全費（交通誘導員B）について	③設計書のとおりです。
安全費は直接工事欄にあり、共通仮設費率の	
計算対象となりますが、設計書のとおりで	
よろしいでしょうか	
④設計書の内 明細書P38 足掛金物撤去の歩掛	④下水道用設計標準歩掛表です。
の出典先を公表お願いします	
⑤設計書の内 付帯工の明細書P39 換気設備工	⑤所要日数は提示できません。
の日数について公表お願いします	
⑥交通誘導員の設計数量を公表お願いします	⑥別紙のとおりです。

①	①
複合管は剛性管（RC構造物）として計算される	本市は特記仕様書のとおりSWライナーを参考
為、プラスチック素材である更生管表面部材は	にしているが工法指定するものではないので
通常、耐力を見込みませんが、ストリップ材は	各業者の検討工法での判断でお願いします。
強度を見込んで検討してよろしいですか？	
その場合は数値をご教示ください。	
建設技術審査証明を取得されていないようです	
ので数値がわかりません。	
②	②
ストリップ材の接着剤は、管更生ガイドライン要求	接着剤を使用する場合は、表面部材同等の
性能 1.5.2 に記載の耐薬品性（JSWAS-K1同等	耐薬品性を求めます。
以上）を求めますか？	
①	①
準備工　内訳書11　明細書26号　代価表65～67	洗浄工に使用する洗浄水（処理水）の単価は
において洗浄水（処理水）に給水車の単価は	含んでおりません。
含まれているか公表をお願いします。また、	
洗浄水の購入価格についても公表をお願い	
します。	

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp