質 問 ・ 回 答 書

平成　29年　12月　　15日

工 事 名　　市道三郷20 号線他歩道改良工事及び大枝公園再整備工事（園内歩道その1）

質 問 事 項	回　　答
① 歩道舗装の透水性カラー舗装について。	代価表第141号のとおり自然色を想定しております
Ⅰ透水性カラー舗装の色をご教示ください。	
Ⅱ材料価格は、4t車現場着価格ですか、	4t車現場着価格です
以上を、ご教示ください。	
② マンホール設置工の鉄蓋はについて。	代価表第136号のとおり支給です
鉄蓋は、すべて支給ですか。	
高調整工も含めてご教示ください。	代価表第137号に関しては、既存蓋を再利用です
③ 軽量鋼矢板土留工の支保工は、要らないのですか	設計書のとおりです
ご教示ください。	
④ 仮設材（土止め材等）・資材及び重機類について。	大枝公園西側敷地は、園内工事のため仮置できませ
現場内もしくは、大枝公園内に仮置きが出来ますか	ん
ご教示ください。	現場内に関しては、施工計画等を提出していただき、
	安全上等支障がないと判断した場合は可能です
⑤ 平成29年5月1日に大阪府より下記の通り	本市における最低制限価格の算定にあたっては、
改定通知がありました。	別紙要綱のとおりです。
今回の工事から採用になりますか。	

平成２９年５月１日
大　阪　府

低入札価格調査基準価格等の算定基準の改定について

大阪府では、建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務における低入札価格調査基準価格等の算定基準について、下記のとおり改定することとしましたのでお知らせします。

新しい算定基準は、平成２９年６月１日以降に公告する案件から適用します。

記

(1) 建設工事の低入札価格調査基準価格（最低制限価格）の算定基準の改定

【H29.5まで】	【H29.6から】
直接工事費 の 95%	直接工事費 の 97%
共通仮設費 の 90%	共通仮設費 の 90%
現場管理費 の 90%	現場管理費 の 90%
一般管理費等 の 55%	一般管理費等 の 55%
の合計額	の合計額
設定範囲：予定価格の 70～90%	設定範囲：予定価格の 70～90%

※例外措置：昇降機設備工事、浴槽設備工事及び交通信号機等製作工事は予定価格の 70%

※平成 29 年 6 月 1 日以降の公告案件から、下線太字のとおり改定されます。
※上記に掲げる以外の業務については変更ありません。

・残土等処分の種類は、砂質土、地山と考えてよろしいですか。	はい
・鉄くずの運搬費の積算は、現場発生品運搬を適用していますか。その場合、積込機種、運搬距離、1回当り平均積載量を教えてください。	適用しておりません
・鉄くずの費用は、経費対象ですか。	対象です
・透水性カラー舗装の色は何色ですか。また、締固め密度はいくらですか。	代価表第141号のとおり自然色を想定 締固め密度は、特記仕様書のとおり
・安全ブレーカの規格を教えてください。	極・素子数：2・1　電圧：100V　電流：15A
・1V5－5sqとは、ＩＶ電線　600V　より線　5.5mm2のことでしょうか。	そのとおりです
・碍子の詳細規格を教えてください。	（低圧）75mm×65mm
・敷鉄板設置・撤去で、鋼板の賃貸日数は、軽量鋼矢板工と同じ日数でよろしいですか。	設計書のとおりです
・歩道のブロック舗装で、透水性シートは使用しなくてよろしいですか。	設計では使用しておりません
PGF515はL=1.00かL=2.00のどてらでしょうか	515-A：2m　515-S-A：1m　515-N-A：2m
ご教授下さい。	
180/190×100×600は、	異なります
大阪府調査単価記載の突起形状：厚み1㎜の	図面NO.7のとおりです

材料と考えてよいですか	
ご教授ください。	

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp